

## 18. 消防法に定める防火対象物数(地域別)

(消防用設備を必要とする対象物)

令和2年4月1日 現在

用途(防火対象物)	旭地域	海上地域	飯岡地域	干潟地域	合計
劇場、映画館、観覧場	2	1		1	4
公会堂、集会場	15	5	5	9	34
キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類					
遊技場、ダンスホール	6	1			7
カラオケボックス、インターネットカフェ	1				1
待合、料理店の類					
飲食店	126	9	31	16	182
百貨店、マーケット、物品販売業店舗	113	9	6	11	139
旅館、ホテル、宿泊所	24	9	15	1	49
寄宿舎、下宿、共同住宅	261	42	34	8	345
病院、診療所、助産所	34	3	2	1	40
老人ホーム、救護、障害者支援施設	19	3	4	3	29
デイサービスセンター、福祉施設、保育所	61	35	9	5	110
幼稚園、特別支援学校	4	1	2		7
小学校、中学校、高等学校、各種学校	60	9	7	8	84
図書館、博物館、美術館	1	1	1	1	4
蒸気浴場、熱気浴場					
公衆浴場	1				1
車両の停車場、船舶又は航空機の発着場	1				1
神社、寺院、教会の類	9	2	1		12
工場、作業場	236	30	51	36	353
自動車車庫、駐車場	17	3	2	5	27
倉庫	189	31	31	29	280
銀行、官公署等の事務所	178	71	63	50	362
複合用途(特定防火対象物)	151	8	22	4	185
上記以外の複合用途	38	3	4	2	47
重要文化財等				2	2
合 計	1,547	276	290	192	2,305

## 19. 地域別中高層建築物数

令和2年4月1日 現在

階数	地域別	旭地域	海上地域	飯岡地域	干潟地域	合計
3階		117	14	26	12	169
4階		25	3	3	2	33
5階		11	1	4		16
6階		9				9
7階		2		1		3
8階		2				2
10階		2				2
12階		1				1
合計		169	18	34	14	235

## 20. 地域別危険物施設数

令和2年4月1日 現在

製造所等 地域別	製造所	貯蔵所							取扱所				合計
		屋内貯蔵所	屋外タンク貯蔵所	屋内タンク貯蔵所	地下タンク貯蔵所	簡易タンク貯蔵所	移動タンク貯蔵所	屋外貯蔵所	給油取扱所	販売取扱所	移送取扱所	一般取扱所	
旭地域	4	11	28	4	36		17	42	30	3		28	203
海上地域		3	7		6		12	2	8			4	42
飯岡地域		1	6		8			1	7			7	30
干潟地域		7	16		2		6	1	10			12	54
合計	4	22	57	4	52		35	46	55	3		51	329

## 21. 地域別消防水利状況

令和2年4月1日 現在

区分 地域別	防 火 水 槽					消 火 栓	池	河 川	プ ー ル	合 計
	20m <sup>3</sup> 以上 40m <sup>3</sup> 未満	40m <sup>3</sup> 以上 60m <sup>3</sup> 未満	60m <sup>3</sup> 以上 100m <sup>3</sup> 未満	100m <sup>3</sup> 以上	小 計					
旭地域	58	199 (52)	16	7 (4)	280 (56)	1,070	4	12	10	1,376 (56)
海上地域	10	86 (16)	4	5 (4)	105 (20)	201	2	6	3	317 (20)
飯岡地域	12	52 (13)	5	4	73 (13)	197	1	1	3	275 (13)
干潟地域	22	31 (11)	13	1 (1)	67 (12)	185			2	254 (12)
合 計	102	368 (92)	38	17 (9)	525 (101)	1,653	7	19	18	2,222 (101)

※ ( )内は耐震性